



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00525/22

Серия **RU** № **0271670**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОК", место нахождения: 142301, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЧЕХОВ, УЛИЦА ЛИТЕЙНАЯ, ВЛАДЕНИЕ 12, адрес места осуществления деятельности: 142301, РОССИЯ, Московская обл, г Чехов, ул Литейная, вл.12, пом.1-3,6,9-12,17,22-33,47, здание цеха 2-3, ОГРН: 1135048001736, номер телефона: +74996425545, адрес электронной почты: info@svok.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОК", место нахождения: 142301, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЧЕХОВ, УЛИЦА ЛИТЕЙНАЯ, ВЛАДЕНИЕ 12, адрес места осуществления деятельности: 142301, РОССИЯ, Московская обл, г Чехов, ул Литейная, 142301, РОССИЯ, Московская обл, г Чехов, ул Литейная, вл.12, пом.1-3,6,9-12,17,22-33,47, здание цеха 2-3.

### ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы вытяжные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, радиальные (центробежные): тип SVR DU400 и тип SVR DU600 (низкого давления), тип SVRz DU400 и тип SVRz DU600 (среднего давления), диаметрами рабочего колеса от 2,5 дм до 12,5 дм; тип VKRF DU400 и тип VKRF DU600 (крышные с выпуском потока в сторону и вертикально вверх), тип VKRFm DU400 и тип VKRFm DU600 (крышные с выпуском потока вертикально вверх), диаметрами рабочего колеса от 2,5 дм до 12,5 дм, выпускаемые по ТУ 28.25.20-003-45687431-2021 «Вентиляторы радиальные и крышные для систем дымоудаления».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 400 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-025/01-2022, выданного 31.01.2022 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 542-СС/11-2021, выданного 30.11.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением N1). Пределы огнестойкости: тип SVR DU400, тип SVRz DU400, тип VKRF DU400, тип VKRFm DU400 составляют 2 часа при температуре 400 °С; тип SVR DU600, тип SVRz DU600, тип VKRF DU600, тип VKRFm DU600 составляют 1,5 часа при температуре 600 °С. Условия хранения: в закрытых складских помещениях, согласно группы С2 по ГОСТ 1515-69 при температуре от минус 60 до плюс 40 °С, относительной влажности не более 80%. Установленный срок хранения 1 год со дня отгрузки изделий со склада изготовителя. Срок годности (эксплуатации) 8 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.02.2022 ПО 02.02.2027

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)



Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Цериканов Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)